

Меры пожарной безопасности в пожароопасный зимний период.

Надзорно- профилактическая операция «Жилище» ежегодно проводится с 01 октября по 30 ноября. Её цель-недопущение роста пожаров, гибели и травматизма людей на них, повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора, ветхого жилья, многоэтажных домов, домов повышенной этажности.

В период проведения операции «Жилище-2016» предусмотрено проведение мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности объектов ЖКХ, ТСЖ и жилого фонда. Также будет организована проверка противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие связи.

Сотрудники Отделения надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому району и Пожарно-спасательной части № 26 проведут массовое обучение различных слоев населения пожаробезопасному поведению, вручат агитационные листовки и буклеты.

Чтобы печь и электронагревательные приборы были только источником тепла, а не причиной пожара, напоминаем о требованиях пожарной безопасности:

1. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

2. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

3. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

в) эксплуатировать тепло производящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

д) разжигать установки без предварительной их продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ И ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ

При эксплуатации газовых баллонов и пользовании газом в быту необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- не допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

- запрещается пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при обнаружении запаха газа, при неисправности газопроводов, арматуры, приборов автоматики;

- не оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

- не оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование;

- запрещается использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений;

- запрещается производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а также переподключение на резиноканевый рукав, разборку этого оборудования и его ремонт;

- запрещается привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их в качестве опор;

- запрещается сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

- категорически запрещается использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

- запрещается применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования;

- категорически запрещено присоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;

- запрещается срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями на отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, и самовольно подключать газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими организациями.

ОНД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан